

Памятка о правилах пожарной безопасности в частном жилом секторе

1. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение отопительного сезона, но не реже одного раза в три месяца. Любые трещины в кладке печей и дымоходов должны своевременно устраняться. Нельзя перекаливать печи, применять для растопки керосин или бензин, а также устанавливать вплотную топящимся печам мебель, дрова, вешать белье, другие сгораемые предметы и материалы. В местах прохождения через перекрытие, дымоход должен разделяться от деревянных конструкций несгораемым материалом по ширине 38 см. Дымоходы по всей длине должны выполняться из негорючего материала. Перед топочной дверцей на деревянном полу необходимо прибить металлический лист размером 50*70.

2. Ввод электрических проводов в здание должен выполняться через наружную стенку прокладкой в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе, и проникать внутрь здания. Расстояние от проводов ввода до земли должно быть не менее 275 см., а до кровли – 20 см. При прокладке ввода через «гусак» металлическая труба должна быть прочно укреплена, заземлена и оконцованна. Внутренняя электропроводка должна иметь исправную изоляцию, и обеспечена калиброванной защитой от короткого замыкания и перегрузки. **ПРИМЕНЕНИЕ САМОДЕЛЬНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.** Подключение освещения дворовых построек может выполняться от основного ввода, открыто изолированными проводами с соблюдением расстояния над землей не менее 3,5м, а в местах проезда автотранспорта не менее 6м. Применение различных временных электропроводок категорически запрещается. Нельзя электропроводку завешивать обоями, коврами, применять бумажные или тканевые абажуры, а также устанавливать электрические лампы возле сгораемых материалов.

3. Сено, дрова и другие горючие материалы необходимо складировать не ближе 15м. от дома, и других строений. Хранение этих материалов на чердаках жилых домов и под линиями электропередач категорически запрещается. Нельзя пользоваться в чердачных помещениях, кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечками, спичками и др.видами открытого огня. Для освещения этих помещений разрешается применять электрические фонари.

4. При использовании керогазами, примусами, электроплитками, электроутюгами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами их необходимо устанавливать на несгораемые подставки. Расстояние от колпака над керосиновой лампой до горючих конструкций перекрытия должно быть не менее 70см, а до стен из горючих материалом не менее 20см. Нельзя заправлять керогазы и примуса в горячем состоянии и устанавливать их в кладовых, сараях и проходах помещений, оставлять без

присмотра или оставлять присматривать за ними детей. В индивидуальных жилых домах допускается хранение не более 10л. ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве 3л. должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов. Пристойки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ». У входа в индивидуальные жилые дома, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

5. В гаражах индивидуального пользования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять машины при наличии у них течи горючего;
- хранить предметы домашнего обихода, а также запас бензина более 20кг., масел более 5 кг.;
- проводить окраску и заправку машин.

Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушители.

НЕОСТАВЛЯТЬ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА И НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ИМ ИГРАТЬ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ И СПИЧКАМИ!

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышения температуры и т.п.) должен:

- немедленно сообщить об этом по телефону «01» или «112», по сотовому телефону «101», «112» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также назвать свою фамилию);
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.